



UNITA' TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Resp. Alessio Giunti

Prot. AdF N. 9688 del 09/04/2025

Alla C.A.

COMUNE DI SIENA

comune.siena@postacert.toscana.it

E p.c.

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO PER MODIFICHE ALLE AREE DI INTERVENTO DIRETTO ID07.04, ID07.08, ID07.09, ID10.03, ID10.04, ID06.03, AI SENSI DEGLI ARTT.30 E 32 DELLA LRT 65/2014. AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. 10/2010 E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR.

Trasmissione del contributo di competenza (risp. al prot. n. 0006442/25 del 10/03/2025).

In relazione ai procedimenti in oggetto, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa e tenuto conto della gestione del sistema idrico integrato nell'area di interesse, si comunica quanto segue.

Settore acquedotto

Dall'analisi dei contenuti del "Documento di variante per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS" redatto dal Proponente a supporto del procedimento in esame, emerge una possibile criticità dovuta ad una pressione non sufficiente sulla rete idrica a servizio di "Via Sicilia" (rif. interventi ID07.08 e ID07.09).

Pertanto, la scrivente Società si riserva di valutare le condizioni di fornitura del Sistema Idrico Integrato (SII) previa presentazione, da parte del Proponente, di un'apposita richiesta di parere idro-esigente. Sulla base delle informazioni fornite in tale richiesta, il Gestore potrà autorizzare l'allaccio al SII, definendo eventuali prescrizioni a carico del Proponente al fine di superare le criticità individuate.

Nel caso in cui venissero riscontrate interferenze con le infrastrutture in gestione alla scrivente Società, sarà necessario predisporre un progetto specifico per la loro risoluzione, il quale dovrà essere preventivamente approvato da AdF. Si precisa che tutti i costi derivanti dalla risoluzione di tali interferenze saranno a carico del Proponente.

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"



Per quanto riguarda il servizio di acquedotto il Piano degli Investimenti vigente prevede l'adeguamento strutturale della rete di distribuzione, tramite interventi di bonifica e/o estendimenti delle condotte esistenti, sia nel centro storico che nei quartieri fuori dalle mura della città.

Settore fognatura e depurazione

Dall'analisi del *"Documento di variante per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS"* emergono possibili criticità di natura infrastrutturale legate al trasporto degli effluenti per l'intervento previsto in Viale Sardegna (rif. intervento ID06.03).

La scrivente Società si riserva di esprimere una valutazione in merito alla fattibilità tecnica degli interventi previsti, subordinatamente alla definizione di un livello di dettaglio progettuale adeguato. Tale valutazione sarà effettuata attraverso una verifica puntuale della congruenza e della capacità delle infrastrutture esistenti rispetto ai nuovi carichi previsti. Si ribadisce, altresì, la necessità di presentazione di una formale richiesta di parere idro-esigente, come già specificato nel paragrafo precedente.

Inoltre, per quanto riguarda il servizio di fognatura/depurazione il Piano degli Investimenti vigente prevede l'efficientamento energetico dell'impianto di depurazione di "Ponte a Tressa" e interventi di bonifica dei tratti di collettori fognari più ammalorati.

Considerazioni generali

Si comunica che per le nuove previsioni di espansione urbanistica, le opere di urbanizzazione relative al S.I.I. e relativo collegamento con le infrastrutture idriche e fognarie gestite da ADF sono a carico del Comune. Il Gestore, a seguito della richiesta di parere idro-esigente, valuterà la capacità idrica, fognaria e depurativa delle infrastrutture esistenti, individuando il punto di collegamento più idoneo.

Si precisa che eventuali potenziamenti della rete di distribuzione esistente rimarranno a carico del lottizzante o del Comune. Tali opere saranno prese in carico dal Gestore solo previa approvazione preventiva dello stesso e successivo collaudo positivo da parte del Comune.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Il Resp. Unità Tutela della
Risorsa Idrica
(Alessio Giunti)**