



UNITA' TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Resp. Alessio Giunti

Prot. AdF N. 9692 del 09/04/2025

Alla C.A. COMUNE DI SIENA
comune.siena@postacert.toscana.it

E p.c. AUTORITA' IDRICA TOSCANA
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO - REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA P. NENNI NEL QUARTIERE DI SAN MINIATO - (OP07.02), AI SENSI DELL'ART.34 DELLA LRT 65/2014.
Trasmissione del contributo di competenza (risposta al prot. AdF n. 0006438/25 del 10/03/2024).

In merito alla richiesta in oggetto, presa visione della documentazione presentata e considerata la gestione del sistema idrico integrato nella zona di interesse, si comunica quanto segue.

In base alla documentazione attualmente disponibile, non è possibile definire con un adeguato livello di dettaglio il fabbisogno idrico e depurativo correlato alla realizzazione degli interventi edilizi in oggetto. Pur non emergendo, allo stato attuale, motivazioni ostative specifiche, la scrivente Società si riserva di valutare le condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato a seguito della presentazione della richiesta di parere idro-esigente da parte del Proponente.

In particolare, relativamente all'allaccio al servizio di fognatura e depurazione si anticipa che il collettore più prossimo e tecnicamente idoneo alla ricezione del carico refluo derivante dall'intervento non è ubicato lungo la strada oggetto dell'intervento stesso (Via Pietro Nenni), ma risulta essere situato a una quota più bassa, in prossimità degli impianti sportivi di San Miniato. Di conseguenza, il Proponente sarà tenuto ad effettuare la progettazione e la realizzazione della condotta di collegamento, nonché a realizzare tutte le opere accessorie necessarie per l'immissione nel collettore fognario esistente, nel rispetto delle normative e delle prescrizioni tecniche fornite da AdF.

In ogni caso, qualora venissero individuate interferenze degli interventi in oggetto con le infrastrutture in gestione alla scrivente Società, dovrà essere predisposto un apposito progetto risolutivo, da sottoporre ad approvazione da parte di AdF. Resta

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"



Acquedotto del Fiora

inteso che tutti gli oneri relativi alla risoluzione di tali interferenze saranno a carico del Proponente.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

**Il Resp. Unità
Tutela della risorsa idrica
(Alessio Giunti)**