



UNITA' TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Resp. Alessio Giunti

Prot. AdF N. 20348 del 01/08/2025

Alla C.A. COMUNE DI SIENA
comune.siena@postacert.toscana.it

E p.c. AUTORITA' IDRICA TOSCANA
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO PER MODIFICHE Art.140 PIANO ATTUATIVO IN VIALE A. SCLAVO (PA06.01), AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA LRT 65/2014.

Trasmissione del contributo di competenza (risposta al prot. AdF n. 0017950/25 del 08/07/2025).

Facendo seguito alla richiesta indicata in oggetto, e a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, si comunica quanto segue.

In relazione alla gestione del Sistema Idrico Integrato (SII) nell'area interessata, si evidenzia che, allo stato attuale, la documentazione presentata non consente di determinare con sufficiente dettaglio il fabbisogno idrico e depurativo correlato agli interventi edilizi previsti.

Pertanto, questa Società si riserva di esprimere una valutazione in merito alle condizioni di fornitura del SII solo a seguito della presentazione, da parte del Proponente, della richiesta di parere idroesigente. In base ai contenuti di tale istanza, AdF potrà autorizzare l'allaccio al servizio, indicando eventuali prescrizioni tecniche necessarie per superare eventuali criticità, a carico del richiedente.

Si segnala, in via preliminare, che la rete fognaria (identificata con codice ATO: |SIEFR01) a valle dell'area oggetto dell'intervento presenta dimensionamenti che potrebbero non risultare idonei a smaltire i reflui generati dalle nuove edificazioni. Sarà pertanto indispensabile, in sede di rilascio del parere idroesigente, disporre di una quantificazione puntuale delle portate previste. Solo a seguito di tale analisi sarà possibile valutare la necessità di eventuali interventi infrastrutturali sulle reti in gestione ad AdF, che rimarranno a carico del Proponente.

Si precisa, infine, che lungo le vie "Via del Tiro a Segno", "Via Remigio Bartalini" e "Strada di Vico Alto", adiacenti all'area di progetto, è presente la rete fognaria sopra citata (|SIEFR01). Qualora venissero riscontrate interferenze con le infrastrutture

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"



gestite da AdF, sarà necessario predisporre uno specifico progetto di risoluzione, da sottoporre all'approvazione della scrivente Società. I relativi oneri saranno a carico del Proponente.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

**Il Resp. Unità
Tutela della risorsa idrica
(Alessio Giunti)**

